Heizungsreiniger

Gegen Kalkablagerungen, Schlamm und Magnetit

5 L

Für geschlossene Heizkreisläufe und Kühlkreisläufe

Produktbeschreibung

Wässrige Reinigungslösung auf Basis des Tetranatriumsalzes der Glutaminsäurediessigsäure (GLDA). Löst Kalkablagerungen und verteilt Schlamm und Magnetit im Systemwasser, damit sie beim Spülen ausgetragen werden können.

Technische Daten

Gebinde	5 L Kanister
Dosierung	1 L Reiniger pro 150 bis 200 L Systemwasser
Reichweite pro Kanister	750 bis 1’000 L Systemwasser, je nach Dosierung
Reinigungstemperatur	15 bis 90 °C
Einwirkzeit	7 bis 21 Tage
Spüldauer	5 bis 10 Minuten je behandeltem Kreis

Anwendung

01 **Dosieren**
Die benötigte Menge Reiniger anhand des Systemwasserinhalts bestimmen und dem Systemwasser zugeben.

02 **Umwälzen**
Die zu reinigenden Kreise öffnen, das Systemwasser bei 15 bis 90 °C umwälzen und den Reiniger 7 bis 21 Tage einwirken lassen.

03 **Spülen**
Jeden behandelten Kreis einzeln 5 bis 10 Minuten spülen. Zugehörige Heizkörper, Konvektoren, Kessel, Speicher und Leitungen einbeziehen.

04 **Neu befüllen**
Reinigungswasser vollständig ablassen. Die Anlage gemäss Herstellervorgaben mit demineralisiertem Wasser neu befüllen.

Lagerung und Sicherheit

Dicht verschlossen in der Originalverpackung an einem trockenen, gut belüfteten Ort lagern. Nicht zur Trinkwasseraufbereitung verwenden. Vor Gebrauch Etikette und Sicherheitsdatenblatt beachten.

Entsorgung

Produktreste fachgerecht entsorgen. Vor dem Einleiten von Spülwasser in die Kanalisation die Zulässigkeit mit der zuständigen Stelle klären.

IONTEQ GmbH · Grossbruggerweg 3 · 7000 Chur · Schweiz
+41 81 525 55 29 · info@ionteq.ch · www.ionteq.ch